

وزارت مسکن و شهرسازی  
معاونت امور مسکن و ساختمان  
دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان

دفترچه آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته

# TASISAT MOKANIKI

## سئوالات تستی



### مشخصات آزمون

### مشخصات فردی (تکمیل نمایید.)

- تاریخ آزمون : نام و نام خانوادگی : ۸۷/۱۲/۱۶
- تعداد سوالات : شماره داوطلبی : ۶۰
- زمان پاسخگویی : ۱۵۰ دقیقه

### تذکرات

- سوالات بصورت چهار جوابی می باشد. کاملترین پاسخ درست را بعنوان گزینه صحیح انتخاب و در پاسخنامه علامت بگذارید.
- به پاسخ های اشتباه یا بیش از یک انتخاب  $\frac{1}{3}$  نمره منفی تعلق می گیرد.
- امتحان بصورت جزو باز می باشد. هر داوطلبی فقط حق استفاده از جزو خود را دارد و استفاده از جزوات دیگران در جلسه آزمون ممنوع است.
- از درج هر گونه علامت یا نشانه بر روی پاسخنامه خودداری نمائید.
- در پایان آزمون، دفترچه سوالات و پاسخنامه به مسئولان تحويل گردد، عدم تحويل دفترچه سوالات موجب عدم تصحیح پاسخنامه می گردد.
- نظر به اینکه پاسخنامه توسط ماشین تصحیح خواهد شد لذا مسئولیت عدم تصحیح پاسخنامه هایی که بصورت ناقص، مخدوش یا بدون استفاده از مداد نرم پر شده باشد بعهده داوطلب است.
- کلیه سوالات با ضریب یکسان محاسبه خواهد شد و حد نصاب قبولی ۵۰ درصد می باشد.

شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور  
شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور



۱- کدامیک از موارد زیر جزو وظایف هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نمی باشد؟

- (۱) تصمیم‌گیری در خصوص نحوه تمدید و ارتقاء پایه پروانه استغال به کار مهندسی.
- (۲) برنامه‌ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه‌ای مهندسی ساختمان.
- (۳) همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی.
- (۴) کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری

۲- پروانه استغال به کار موقت برای کدام اشخاص صادر می گردد؟

(۱) کسانی که دارای پروانه استغال به کار مهندسی هستند و متقاضی صدور پروانه استغال به کار کارداری می باشند.

(۲) کسانی که مایل به انجام خدمات تخصصی به غیر از استان محل عضویت خود می باشند.

(۳) کسانی که مشمول مجازاتهای انتظامی شده‌اند.

(۴) اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی.

۳- در خصوص طراح، ناظر و مجری یک ساختمان کدامیک از موارد صحیح می باشد؟

(۱) طراح نمی تواند مجری ساختمان طراحی شده خود باشد.

(۲) ناظر نمی تواند مجری ساختمان تحت نظارت خود باشد.

(۳) بهتر است مجری و ناظر یک ساختمان یک نفر باشد.

(۴) بهتر است طراح، ناظر و مجری یک ساختمان یک فرد باشد.

۴- چنانچه کanal فلزی هدایت هوا، زیر زمین و بدون پوشش در مقابل رطوبت و خوردگی نصب شود،

باید:

(۱) دارای غلاف بتنی به ضخامت دست کم ۱۰۰ میلی متر باشد.

(۲) دارای غلاف بتنی به ضخامت دست کم ۷۵ میلی متر باشد.

(۳) دارای غلاف بتنی به ضخامت دست کم ۵۰ میلی متر باشد.

(۴) نصب کanal هوا از نوع فلزی زیر زمین ممنوع است.

۵- میزان تراکم گاز مونواکسید کربن در یک گاراژ عمومی باید در چه میزانی کنترل شود.

(۱) کمتر از ۲۵ (ppm) (۲) کمتر از ۱۲۵ (ppm)

(۳) کمتر از ۱۵۰ (ppm) (۴) کمتر از ۱۵ (ppm)

۶- دمای طرفین یک دیوار به مساحت  $A=100$  مترمربع برابر است با  $t_2 = 23^\circ C$  و  $t_1 = -1^\circ C$  اگر

ضریب تبادل گرمایی دیوار  $U = 1.2 \frac{w}{m^2 \cdot k}$  باشد، تلفات گرمایی دیوار برابر است با:

$$\Phi = 2880 \frac{w}{m^2} \quad (1)$$

$$\Phi = 2640 \frac{w}{m^2} \quad (2)$$

$$\Phi = 2880 \frac{w}{m^2} \quad (3)$$

$$\Phi = 2640 \frac{w}{m^2} \quad (4)$$

۷- در یک ساختمان چند طبقه که جدارهای آن در برابر آتش مقاوم نیست، مخزن تغذیه سوخت مایع با گنجایش حداقل چند لیتر می‌تواند در طبقات آن نصب شود؟

- (۱) ۴۰ لیتر
- (۲) ۱۲۰ لیتر
- (۳) ۲۴۰ لیتر

(۴) نصب مخزن سوخت مایع در داخل ساختمانی که جدارهای آن در برابر آتش مقاوم نیست، مجاز نمی‌باشد.

۸- دودستگاه دیگ آب گرم با مشعل دوگانه سوز(گاز و گازوئیل) دریک فضا نصب شده است. اگر ظرفیت مشعل هر کدام از دیگها ۲۰۰۰۰ کیلوکالری در ساعت باشد، برای تامین هوای احتراق دستگاهها، مستقیماً از خارج، تعداد، موقعیت و سطح ناخالص دریچه‌های فلزی ورود هوا که روی دیوار خارجی این فضا باید نصب شود، برابر کدام یک از موارد زیر است؟

- (۱) دو دریچه هر کدام به مساحت ناخالص حداقل ۲۵۸۰ سانتیمتر مربع که یک دریچه در ۳۰ سانتیمتری کف و یک دریچه در ۳۰ سانتیمتری زیر سقف باید نصب شود.
- (۲) دو دریچه هر کدام به مساحت ناخالص حداقل ۱۷۲۰ سانتیمتر مربع که یک دریچه در ۳۰ سانتیمتری کف و یک دریچه در ۳۰ سانتیمتری زیر سقف باید نصب شود.
- (۳) یک دریچه به مساحت حداقل ۵۰۰۰ سانتیمتر مربع در ۳۰ سانتیمتری زیر سقف باید نصب شود.
- (۴) دو دریچه هر کدام به مساحت ناخالص حداقل ۳۴۴۰ سانتیمتر مربع که یک دریچه در ۳۰ سانتیمتری کف و یک دریچه در ۳۰ سانتیمتری زیر سقف باید نصب شود.

۹- در یک فضا با مساحت ۱۲۰ مترمربع و ارتفاع ۳ متر، نصب حداقل چند دستگاه دیگ آب گرم استوانه‌ای با قطر ۲ متر و طول ۳ متر، مجاز است؟

- (۱) سه دستگاه
- (۲) دو دستگاه
- (۳) پنج دستگاه
- (۴) چهار دستگاه

۱۰- کدام یک از تعاریف زیر صحیح است؟

- (۱) ساختمان با درزهای معمولی، با مصالح معمولی ساخته شده است و امکان تعویض هوای طبیعی در آن یک دفعه حجم فضا در ساعت، یا بیشتر است.
- (۲) ساختمان با درزهای معمولی، با مصالح معمولی ساخته شده است و امکان تعویض هوای طبیعی در آن نیم دفعه حجم فضا در ساعت، یا بیشتر است.
- (۳) ساختمان با درزهای هوابند، با مصالح ویژه ساخته شده است و امکان تعویض هوای طبیعی در آن نیم دفعه حجم فضا در ساعت، یا کمتر است.
- (۴) ساختمان با درزهای هوابند، با مصالح ویژه ساخته شده است و امکان تعویض هوای طبیعی در آن یک دفعه حجم فضا در ساعت، یا کمتر است.

۱۱- در تهویه پارکینگ مشترک واحدهای مسکونی:

- ۱) تخلیه هوا دست کم  $7/5$  لیتر در ثانیه بر مترمربع و بصورت مکانیکی الزامی است.
- ۲) تخلیه هوا دست کم  $7/5$  لیتر در ثانیه برای هر دستگاه اتومبیل و بصورت مکانیکی الزامی است.
- ۳) پیش بینی تهویه طبیعی برای تامین  $7/5$  لیتر در ثانیه بر مترمربع از سطح پارکینگ الزامی است.
- ۴) تخلیه هوا دست کم  $10$  لیتر در ثانیه بر مترمربع و بصورت مکانیکی الزامی است.

۱۲- میزان مجاز نشت هوا از درزهای کanalهای هوا چقدر می باشد.

- (۱)  $15$  درصد      (۲)  $10$  درصد  
 (۳)  $7$  درصد      (۴)  $5$  درصد

۱۳- کدام عبارت در ارتباط با دیگهای آبگرم و بخار صحیح است؟

- ۱) فقط دیگ بخار باید دارای کنترل سطح آب باشد.
- ۲) نصب شیراطمیتان برای دیگ بخار الزامی و برای دیگ آبگرم با تانک انبساط باز اختیاری است.
- ۳)  $100$  نل رسنگ آنگم باید داد، کنترا سطح ناسی، آب باشد.

۱۴- کدام عبارت در ارتباط با دیگهای آبگرم و بخار صحیح است؟

- ۱) فقط دیگ بخار باید دارای کنترل سطح آب باشد.
- ۲) نصب شیراطمیتان برای دیگ بخار الزامی و برای دیگ آبگرم با تانک انبساط باز اختیاری است.
- ۳) دیگ بخار و دیگ آبگرم باید دارای کنترل سطح پایین آب باشد.
- ۴) دیگ بخار و دیگ آبگرم باید دارای کنترل سطح پایین و بالای آب باشد.

۱۵- مقدار تعویض هوا در فضای نصب دستگاههای با سوخت مایع و گاز که به صورت مکانیکی انجام شود

باید برابر دست کم:

- ۱) یک فوت مکعب در ساعت برای هر  $177$  بی تی یو در ساعت باشد.
- ۲) یک فوت مکعب در ساعت برای هر  $40$  بی تی یو در ساعت باشد.
- ۳) یک فوت مکعب در ساعت برای هر  $1770$  بی تی یو در ساعت باشد.
- ۴) یک فوت مکعب در ساعت برای هر  $2400$  بی تی یو در ساعت باشد.

۱۶- حداقل مقدار هوا دریافتی از بیرون (هوای تازه) برای هر نفر، در ساختمان اداری، چقدر باید باشد؟

(بر حسب لیتر در ثانیه)

- (۱)  $20$  لیتر در ثانیه  
 (۲)  $15$  لیتر در ثانیه  
 (۳)  $12$  لیتر در ثانیه  
 (۴)  $10$  لیتر در ثانیه

- ۱) از قطر نامی  $100$ ،  $125$  میلی متر (۵ اینچ) و بزرگتر از آن اتصال باید از نوع جوشی و فلنچی باشد.  
 (۴ اینچ) اتصال باید از نوع دنده ای باشد.
- ۲) در قطر نامی لوله تا  $100$  میلی متر از قطر نامی لوله  $125$  میلی متر (۵ اینچ) و بزرگتر از آن اتصال باید از نوع جوشی و فلنچی باشد.  
 اتصال می تواند تا  $150$  میلی متر (۶ اینچ) از نوع دنده ای باشد.
- ۳) اگر لوله کشی آب گرم کننده باشد اگر لوله کشی بخار باشد همه می تواند از نوع جوشی و فلنچی باشد.  
 (۴) انتخاب نوع اتصال در لوله کشی فوایدی بستگی به دمای سیال داخل لوله دارد.



۱۷- حداقل فشار و زمان آزمایش هیدرواستاتیک لوله کشی تأسیسات گرمایی کدام است.

- (۱) ۱/۵ برابر فشار کار طراحی و به مدت ۱ ساعت.
- (۲) ۱/۵ برابر فشار کار طراحی به مدت ۳ ساعت.
- (۳) ۱/۵ برابر فشار کار طراحی، دست کم ۴ بار و به مدت ۲ ساعت بصورت مداوم.
- (۴) ۲ برابر فشار کار طراحی و به مدت ۲ ساعت.

۱۸- در سیستم تبرید مستقیم:

- (۱) اوپرатор یا کنداسور سیستم با هوا یا ماده دیگری که باید سرد یا گرم شود در تماس مستقیم است.
- (۲) اوپرатор سیستم با هوا یا ماده دیگری که باید سرد و یا گرم شود در تماس مستقیم است.
- (۳) کنداسور سیستم با هوا در تماس مستقیم است.
- (۴) یک سیال ثانویه که با عمل تبرید سرد و یا گرم شده، با تماس مستقیم، هوا یا ماده دیگری را سرد یا گرم می‌کند.

۱۹- در یک آشپزخانه تجاری، همه دستگاههای پخت و پز شامل اجاقهای گاز، پلویزها و کباب پزهای گازی روی یک سکو به ابعاد  $۲\text{ متر} \times ۴\text{ متر}$  (برابر لبه خارجی دستگاههای پخت و پز) و زیر یک هود چهار طرفه قراردارند. میزان تخلیه هوای هود، دست کم چند مترمکعب در ساعت باید باشد؟

- (۱) ۱۷۵۷۰ مترمکعب در ساعت
- (۲) ۲۱۷۲۰ مترمکعب در ساعت
- (۳) ۱۵۰۰۰ مترمکعب در ساعت
- (۴) ۱۱۸۰۰ مترمکعب در ساعت

۲۰- برای محاسبه گنجایش مخزن انبساط باز یک سیستم گرمائی، دانستن کدامیک از اطلاعات زیر لازم و کافی است؟

- (۱) ظرفیت گرمائی دیگ.
- (۲) ظرفیت گرمائی دیگ و حداکثر دمای کار سیستم.
- (۳) کل حجم آب سیستم گرمائی و حداکثر فشار کار سیستم.
- (۴) کل حجم آب سیستم گرمائی و حداکثر دمای کار سیستم.

۲۱- در یک سیستم لوله کشی آب گرم کننده یا بخار، که دمای سطح خارجی لوله یا دیگر متعلقات سیستم از  $۱۲۱$  درجه سلسیوس (سانتیگراد) بیشتر باشد، فاصله‌ی اینمی بین این سطوح گرم با مواد و مصالح سوختنی (COMBUSTIBLE) حداقل چقدر باید باشد؟

- (۱) ۵۰ میلی متر
- (۲) ۴۵ میلی متر
- (۳) ۲۵ میلی متر
- (۴) ۱۵ میلی متر

۲۲- نصب چیلر از نوع کمپرسوری ضربه‌ای، در موتورخانه‌ای که در آن دیگ آب گرم یا بخار قرار دارد، در چه شرایطی مجاز است؟

- ۱) در شرایط زیر مجاز است:

- دیگ آب گرم یا بخار هوای احتراق را مستقیماً از خارج دریافت کند.

- آشکارساز نشت مبرد در موتورخانه نصب شود تا در صورت نشت میرد، دیگ را خاموش کند.

- ## ۲) در شرایط زیر مجاز است:

- دیگ آب گرم با بخار، از نوع فولادی خواسته با لوله های دود باشد.

حیل ضمیمه ای، با مسد نوع R22 کا، کنند.

- (۳) شابط بمحا است:

وَالْمُؤْمِنُونَ هُمُ الْأَوَّلُونَ مَنْ يَعْمَلُ مِنْ حُسْنٍ يَرَهُ وَمَا يَعْمَلُ مِنْ شُرٍّ يَرَهُ

و هر چند که خانه دستیت که آنها ساعت تعمیر نهاده اند باشند



جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية

جاء لاحقاً في دُكَانِهِ مُلْكُوكَةٌ مُنْسَخَةٌ لِفَتَّاتَةٍ

۲۳- اختلاف دمای هوای داخل کanal و هوای خارج از آن (هوای فضایی) که کanal در آن قرار دارد، اگر از چند درجه سلسیوس (سانتی گراد) کمتر باشد، دیگر لازم نیست کanal هوا عایق گرمایی شود؟ ولی اگر اختلاف دما از این عدد بیشتر شود لازم است کanal هوا عایق گرمایی شود.

- ۱) درجه سلسیوس

- (۳) ۸/۳ درجه سلسیوس (۴) ۱۰/۲ درجه سلسیوس

۲۴- جای خالی واقع در جلو کاسه توالت (شرقی یا فرنگی) تا دیوار یا در مقابل آن، دست کم باید چند سانتیمتر باشد؟

- ٣٠ سانتیمتر

- ٥٠ سانتيمتر )

۲۵-در لوله کشی فاضلاب، سیفون کدامیک از لوازم بهداشتی می‌تواند بدون هواکش (vent) اجرا شود؟

- ۱) کف شوی.

- ۳) توالت فرنگی.  
۴) سیفون همه لوازم بهداشتی باید دارای هوکش باشند.

قطع و وصل روی لوله‌ی سرریز کجا باید قرار گیرد؟

- ۱) شیر قطع و وصل باید نزدیک به مخزن ذخیره نصب شود.

- ۲) شیر قطع و وصل باید در محلی قابل مشاهده و قابل دسترسی نصب شود.

- ۲) نصب شیر روی لوله‌ی سرریز مجاز نیست.

- ۲) علاوه بر شیر قطع و وصل لازم است یک عدد شیر یک طرفه هم نصب شود.

۲۷- لوله کشی فاضلاب یک ساختمان ۹ طبقه که ارتفاع هر طبقه کف تا کف ۳ متر است، چگونه باید با آب آزمایش شود و فشار آزمایش با آب چقدر و زمان آزمایش چه مدت باید باشد؟

۱) شبکه‌ی لوله‌کشی فاضلاب قسمت به قسمت در ارتفاع با آب آزمایش شود. فشار آزمایش دست کم ۶ متر است. زمان آزمایش ۳۰ دقیقه است.

۲) شبکه‌ی لوله‌کشی فاضلاب قسمت به قسمت در ارتفاع با آب آزمایش شود. فشار آزمایش دست کم ۳ متر است. زمان آزمایش ۱۵ دقیقه است.

۳) زیر زانوی پائینی لوله‌ی قائم فاضلاب باید موقتاً مسدود شود و تمام لوله‌کشی فاضلاب از بالا تا پایین پرسود. زمان آزمایش ۳۰ دقیقه است.

۴) شبکه‌ی لوله‌کشی فاضلاب با فشار ۲۷ متر آزمایش شود. مدت آزمایش ۳۰ دقیقه است.

۲۸- برای اینکه شستشوی لوله‌های فاضلاب بصورت خودبخود تامین شود و رسوبی در لوله‌ها باقی نماند حداقل سرعت جريان فاضلاب در لوله چند متر بر ثانیه است؟

(۱) ۱/۲ متر بر ثانیه

(۲) ۱/۵ متر بر ثانیه

(۳) ۱ متر بر ثانیه

(۴) ۰/۷ متر بر ثانیه

۲۹- در یک ساختمان ۴ طبقه لوله‌ی قائم فاضلاب (با سایز ۴ اینچ) در تراز زیر سقف پیلوت تغییر مسیر داده و بصورت افقی در می‌آید. لوله افقی فاضلاب طبقه روی پیلوت در چه فاصله‌ای از زانو می‌تواند به لوله افقی اصلی متصل شود.

(۱) ۱۰۰ سانتیمتر بعد از زانو

(۲) ۱۵۰ سانتیمتر بعد از زانو

(۳) ۵۰ سانتیمتر بعد از زانو

۳۰- شاخه افقی لوله هواکش فاضلاب در یک گروه بهداشتی شامل دستشویی، زیردوشی و توالت، باید:

(۱) ۱۵ سانتیمتر بالاتر از تراز سریز دستشویی باشد.

(۲) ۱۵ سانتیمتر بالاتر از تراز سریز فلاش تانک توالت باشد.

(۳) ۲۵ سانتیمتر بالاتر از تراز سریز زیردوشی باشد.

(۴) کافی است بالاتر از تراز لوله اصلی جمع آوری فاضلاب گروه بهداشتی باشد.

۳۱- لوله افقی فاضلاب یک گروه لوازم بهداشتی شامل دستشوئی، دوش و توالت فرنگی که در یک حمام قرار دارند در صورتی می‌تواند به عنوان هواکش تر آن لوازم بهداشتی مورد استفاده قرار گیرد که ترتیب اتصال لوازم بهداشتی به لوله فاضلاب، از بالا به پائین با توجه به شیب لوله، به ترتیب زیر باشد:

(۱) دستشوئی، دوش، توالت

(۲) توالت، دوش، دستشوئی

(۳) دوش، توالت، دستشوئی

(۴) دستشوئی، توالت، دوش

۳۲- حداکثر مصرف آب برای هر بار استفاده از توالت و پیسوار در ساختمانهای عمومی مانند ورزشگاه و مسجد باید چه مقدار باشد؟

- (۱) ۳ و ۶ لیتر
- (۲) ۴ و ۸ لیتر
- (۳) ۵ و ۱۰ لیتر
- (۴) ۶ و ۱۰ لیتر

۳۳- در آزمایش شبکه آبرسانی ساختمان کدام روش صحیح و کامل است؟

- (۱) شبکه با فشار حداقل ۱۰ بار و به مدت یک ساعت آزمایش شود.
- (۲) شبکه به مدت دو روز از آب پر باشد، سپس با فشار حداقل ۱۰ بار و به مدت یک ساعت آزمایش شود.
- (۳) شبکه با فشار حداقل ۱/۵ برابر فشار کار و به مدت دو ساعت و فشار سنج در بالاترین نقطه لوله کشی مورد آزمایش نصب شود.
- (۴) شبکه با فشار حداقل ۱۵ بار و به مدت یک ساعت آزمایش شود.

۳۴- کدام عبارت در مورد پیش بینی مخزن ذخیره آب ساختمان صحیح است؟

- (۱) در ساختمانهای بیش از ده طبقه لازم است.
- (۲) در ساختمانهای بیش از ۵ واحد آپارتمان لازم است.
- (۳) در ساختمانهای بیش از ۴ طبقه و با سطح زیر بنای بیشتر از ۳۰۰۰ مترمربع لازم است.
- (۴) در ساختمانهای بیش از ۴ طبقه یا دارای بیش از ده واحد آپارتمان، لازم است.

۳۵- ضدغفونی شبکه آبرسانی ساختمان با چه غلظتی از کلر و در چه زمانی انجام می شود؟

- (۱) ۲۰۰ میلی گرم در لیتر و سه ساعت.
- (۲) ۲۰۰ میلی گرم در لیتر و بیست و چهار ساعت.
- (۳) ۵۰ میلی گرم در لیتر و سه ساعت.
- (۴) چنانچه آزمایش و پرکردن مجدد شبکه از آب شهر صورت گرفته باشد به ضدغفونی نیاز نیست.

۳۶- حداکثر سرعت جریان آب در لوله های اصلی توزیع آب و حداکثر فشار آب در پشت شیرهای لوازم بهداشتی (دروضیعت بدون جریان) به قرار زیر است.

$$V = 1.2 \text{ m/sec} \quad P = 4 \text{ bar} \quad (1)$$

$$V = 3 \text{ m/sec} \quad P = 4 \text{ bar} \quad (2)$$

$$V = 1.2 \text{ m/sec} \quad P = 3 \text{ bar} \quad (3)$$

$$V = 3 \text{ m/sec} \quad P = 3 \text{ bar} \quad (4)$$

۳۷- در یک ساختمان بلندمرتبه لوله‌ی قائم فاضلاب در یکی از طبقات ناگزیر باید دو خم داشته باشد و با یک قسمت افقی، لوله‌ی قائم فاضلاب جایه‌جا می‌شود. در هر طبقه‌ی ساختمان انشعاب شاخه‌ی افقی فاضلاب در داخل سقف کاذب طبقه‌ی زیرین قرار می‌گیرد و شاخه‌ی افقی هواکش در داخل سقف کاذب همان طبقه‌به لوله‌ی قائم هواکش متصل می‌شود. اتصال هواکش به لوله‌ی قائم فاضلاب در طبقه‌ای که دو خم دارد چگونه باید اجرا شود؟

(۱) لوله‌ی قائم فاضلاب باید قبل و بعداز قسمت افقی به لوله‌ی قائم هواکش متصل شود.

- جز دستشوئی، لوله‌ی فاضلاب هیچ یک از لوازم بهداشتی نباید به قسمت دو خم متصل شود

(۲) لوله‌ی قائم فاضلاب باید قبل و بعداز قسمت افقی به لوله‌ی قائم هواکش متصل شود.

- لوله‌ی فاضلاب هیچ یک از لوازم بهداشتی نباید به قسمت دو خم متصل شود.

(۳)- لوله‌ی قائم فاضلاب باید بعد از قسمت افقی به لوله‌ی قائم هواکش متصل شود.

- لوله‌ی فاضلاب هیچ یک از لوازم بهداشتی نباید به قسمت دو خم متصل شود.

(۴)- لوله‌ی قائم فاضلاب باید قبل از قسمت افقی به لوله‌ی قائم هواکش متصل شود.

- لوله‌ی فاضلاب توالت نباید به قسمت دو خم متصل شود.

۳۸- در لوله‌کشی توزیع آب سرد و آب گرم مصرفی ساختمان، حداقل فشار کار و دمای کار برای انتخاب مصالح چقدر است؟

(۱) فشار کار: ۸ بار

دمای کار: ۶۰ درجه سلسیوس

(۲) فشار کار: ۱۲ بار

دمای کار: ۶۰ درجه سلسیوس

(۳) شارکار: ۱۰ بار

دمای کار: ۶۵ درجه سلسیوس

(۴) فشارکار: ۱۵ بار

دمای کار: ۶۵ درجه سلسیوس

۳۹- صرفه جویی در مصرف آب، در اقلیم خشک ایران، اهمیت زیادی دارد. در طراحی و اجرای سیستمهای توزیع آب سرد و آب گرم مصرفی داخل ساختمان، مناسبترین اقدام برای کاهش مصرف آب چیست؟

(۱) فشار آب در لوله‌کشی کاهش باید.

(۲) شیرهای لوازم بهداشتی (دستشوئی، سینک، دوش و غیره) از نوع کم مصرف انتخاب شود.

(۳) روی دهانه‌های خروجی آب از شیرهای لوازم بهداشتی (دستشوئی، سینک، دوش و غیره) باید قطعات کاهنده‌ی مصرف اضافه شود.

(۴) روی لوازم بهداشتی (دستشوئی، سینک، دوش و غیره) باید شیرهای خودکار با فرمان الکترونیکی، که بدون دخالت دست باز و بسته می‌شوند، نصب شود.

۴۰- در سیستمهای بسته گرمایش حبابهای هوای موجود در آب باید به نقاط تخلیه‌هوا هدایت شوند، به این منظور لازم است سرعت جریان آب در لوله‌ها از میزان مشخصی کمتر نباشد. این سرعت حداقل چقدر است؟

(۱) ۱/۲ متر در ثانیه

(۲) ۰/۸ متر در ثانیه

(۳) ۱ متر در ثانیه

(۴) ۰/۶ متر در ثانیه

**۴۱- شبکه‌ی لوله کشی آب آشامیدنی ساختمان باید با نصب مانع برگشت جریان (BACK FLOW PREVENTER) در برابر آلاینده‌ها حفاظت شود. برای مصرف کننده‌های زیر به ترتیب، چه نوع مانع برگشت جریان باید نصب شود؟**

۲- اتصال آب سرد به دوش کمر تلفنی

۱- شیر سرشلنگی برای آبیاری

۴- اتصال آب سرد به بیده

۳- اتصال آب سرد به لوله کشی آب آتش نشانی

(۱) - فاصله هوایی یا شیر یک طرفه‌ی دوتایی یا یک شیر یک طرفه و یک خلاء شکن.

- شیر یک طرفه‌ی دوتایی یا یک شیر یک طرفه و یک خلاء شکن.

- شیر قطع و وصل و شیر یکطرفه.

- اتصال مستقیم آب سرد به بیده مجاز نیست.

(۲) - فاصله هوایی یا یک خلاء شکن.

- شیر یک طرفه‌ی دوتایی یا یک شیر یک طرفه و یک خلاء شکن.

- فقط یک شیر قطع و وصل.

- با فاصله‌ی هوایی.

(۳) - یک شیر یک طرفه‌ی دوتایی یا یک شیر یک طرفه و یک خلاء شکن.

- یک شیر یک طرفه و یک خلاء شکن.

- شیر قطع و وصل و شیر یک طرفه.

- اتصال مستقیم آب سرد به بیده ممنوع است.

(۴) - فاصله هوایی یا شیر یک طرفه‌ی دوتایی یا یک شیر یک طرفه و یک خلاء شکن.

- فقط یک شیر یک طرفه.

- فقط یک شیر یک طرفه.

- شیر یک طرفه‌ی دوتایی.

**۴۲- برای تهویه چند فضا که دما و رطوبت نسبی آنها باید جداگانه و دقیقاً کنترل شود، در صورت استفاده از یک دستگاه هوارسان، کدام سیستم صحیح است؟**

(۱) هوارسانی یک منطقه‌ای.

(۲) هوارسانی چند منطقه‌ای.

(۳) هوارسانی یک منطقه‌ای با کویل دوباره گرمکن.

(۴) ایروواشر با کویل دوباره گرمکن.

**۴۳- یک پمپ سانتریفیوژ با قطر پروانه‌ی ۱۵ اینچ، سرعت ۱۴۵۰ دور در دقیقه، آب دهی ۵۰۰ گالن در دقیقه، فشار دینامیکی ۱۰۰ فوت آب، و توان حقيقی ۱۸ اسب بخار کار می‌کند. با تراش پروانه‌ی پمپ حجم آبدهی به ۴۰۰ گالن در دقیقه کاهش می‌یابد. در این حالت قطر پروانه، فشار و توان حقيقی پمپ چقدر خواهد بود؟**

(۱) قطر پروانه ۱۲ اینچ

فشار ۸۰ فوت

توان حقيقی ۱۴/۴ اسب بخار

(۳) قطر پروانه ۱۲ اینچ

فشار ۶۴ فوت

توان حقيقی ۱۱/۵۲ اسب بخار

(۲) قطر پروانه ۱۲ اینچ

فشار ۸۰ فوت

توان حقيقی ۱۱/۵۲ اسب بخار

(۴) قطر پروانه ۱۲ اینچ

فشار ۶۴ فوت

توان حقيقی ۹/۲۲ اسب بخار

۴۴- در تأسیسات آب گرم مصرفی یک ساختمان، که طول کل لوله کشی های توزیع آبگرم ۴۰۰ متر و طول کل لوله کشی های برگشت آبگرم ۲۵۰ متر است، جریان تقریبی تلمبه برگشت آبگرم مصرفی باید برای شرایط کار عادی چه مقدار باشد. (کلیه لوله کشی ها دارای عایق گرمایی هستند)

- (۱) ۰/۲ لیتر در ثانیه  
 (۲) ۰/۵ لیتر در ثانیه  
 (۳) ۱ لیتر در ثانیه  
 (۴) ۱/۵ لیتر در ثانیه

۴۵- مصرف انرژی گرمایی در مبردهای شعله مستقیم جذبی لیتیوم بروماید برای هر کیلو وات انرژی سرمایی و  $\text{cop}$  دستگاه تقریباً برابر است با:

- (۱) یک کیلو وات و ۱  
 (۲) دو کیلو وات و ۰/۵  
 (۳) سه کیلو وات و ۰/۳  
 (۴) یک کیلو وات و ۲

۴۶- در یک سامانه بسته تأسیسات آب سردکننده، با آب در گردش ۱۰۰ لیتر در ثانیه، چنانچه ارتفاع استاتیک سامانه ۱۰ متر و افت فشار طولی موضعی لوله کشی و سطوح سرمایی، ۱۰۰ کیلو پاسکال باشد. توان الکتریکی پمپ جریان آب سردکننده باید چه مقداری باشد؟ (راندمان کلی پمپ ۵۰ درصد است).

- (۱) ۱۰ کیلو وات  
 (۲) ۳۰ کیلو وات  
 (۳) ۲۰ کیلو وات  
 (۴) ۲۵ کیلو وات

۴۷- بار گرمائی و سرمائی و نیز حداقل هوای تازه موردنیاز یک آموزشگاه شامل ۳ اتاق توسط یک دستگاه هوارسان جبران می شود. هوای برگشتی از اتاقها با مقدار لازم هوای تازه مخلوط شده و بعد از عبور از دستگاه هوارسان به فضاهای ارسال می شود. اگر هوای رفت موردنیاز هر اتاق CFM ۲۰۰۰ باشد و حداقل هوای تازه موردنیاز هر اتاق به ترتیب ۸۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰ فوت مکعب در دقیقه باشد، نسبت هوای تازه به کل هوای ورودی به دستگاه، دست کم چقدر باید باشد تا حداقل هوای تازه موردنیاز هر سه اتاق تأمین گردد.

- (۱) ۲۰ درصد  
 (۲) ۲۵ درصد  
 (۳) ۳۰ درصد  
 (۴) ۴۰ درصد

۴۸- در کاربرد لوله تک لایه پلی پروپیلن برای لوله کشی آب گرم مصرفی ساختمان کدام عبارت صحیح است؟

- (۱) فقط لوله PP-R80 سری (۲) قابل قبول است.  
 (۲) فقط لوله PP-R80 سری (۲/۵) قابل قبول است.  
 (۳) فقط لوله PP-H100 سری (۲) قابل قبول است.  
 (۴) فقط لوله PP-B80 سری (۲) قابل قبول است.

۴۹- در یک ساختمان عمومی، لوله اصلی گاز از مسیر تردد اتومبیلهای سنگین عبور می کند. عمق لوله در عبور از این مسیر چقدر باید باشد؟

- (۱) ۴ سانتیمتر  
 (۲) ۶ سانتیمتر  
 (۳) ۸ سانتیمتر  
 (۴) ۱۰ سانتیمتر

۵۰- کدامیک از گزینه های زیر نادرست است؟

(۱) اگر کاربری یک ساختمان مسکونی به تجاری تغییر کند، تاییدیه لوله کشی گاز اولیه (برای مسکونی) از اعتبار ساقط است

(۲) نصب چراغ روشنایی گازی در فاصله کمتر از یک متر از پنجه و پرده مجاز نیست

(۳) شیلنگهای گاز، باید باست به لوله و دستگاه محکم شوند

(۴) در هنگام ترک واحد مسکونی، برای طولانی مدت باید شیر اصلی گاز ساختمان را بست.

۵۱- در جوشکاری لوله گاز، تا چه ضخامتی از جداره لوله عمل پختن اختیاری است؟

(۱) ۳ میلی متر

(۲) ۵ میلی متر

(۳) ۴ میلی متر

(۴) پختن لوله همیشه اجباری است.

۵۲- لوله کشی گاز طبیعی در ساختمان، از نظر اطمینان از نداشتن نشت، چگونه باید آزمایش شود؟

(۱) آزمایش با هوا یا گاز خنثی باشد.

(۲) فشار آزمایش ۱ بار باشد.

(۳) مدت آزمایش ۱۲ ساعت است.

(۴) آزمایش با هوا یا گاز نیتروژن مجاز است.

(۵) فشار آزمایش ۰/۰ بار باشد.

(۶) مدت آزمایش ۲۴ ساعت است

۵۳- نصب وسایل گازسوز (انواع بخاری، آب گرمکن و پکیج) در فضاهای داخلی ساختمانهای عمومی و ساختمانهای خاص ممنوع است مگر آنکه شرایط معینی رعایت شود. مهمترین این شرایط کدام است؟

(۱) نصب این وسایل در فضاهای داخلی ساختمانهای عمومی و ساختمانهای خاص در صورتی مجاز است که در این فضاهای دستگاه اعلام خطر نشت گاز نصب شود.

(۲) نصب این وسایل در فضاهای داخلی ساختمانهای عمومی هیچ محدودیتی ندارد ولی در ساختمانهای خاص لازم است هوا احتراق موردنیاز دستگاه از فضای خارج تامین شود.

(۳) نصب این وسایل در فضاهای داخلی ساختمانهای عمومی و ساختمانهای خاص در صورتی مجاز است که هوا احتراق موردنیاز آنها مستقیماً از فضای خارج تامین شود.

(۴) نصب این وسایل در فضاهای داخلی ساختمانهای عمومی و ساختمانهای خاص در صورتی مجاز است که هریک از این دستگاهها مستقیماً به خارج دودکش داشته باشد.

۵۴- کنترل دمای موتور خانه آسانسور چگونه است؟

(۱) حد پائینی  $+5^{\circ}\text{C}$  و حد بالایی  $+40^{\circ}\text{C}$

(۲) حد پائینی  $+5^{\circ}\text{C}$  و حد بالایی  $+50^{\circ}\text{C}$

(۳) حد بالایی  $+40^{\circ}\text{C}$  و حد پائینی نیاز به کنترل ندارد.

(۴) در شرایط اقلیمی مختلف، براساس شرایط طرح انتخاب می شود.

۵۵- در چاه آسانسور چه لوله هایی مجاز است نصب شود؟

- ۱) فقط لوله ی فاضلاب.
- ۲) فقط لوله ی آب باران.
- ۳) لوله ی آب سرد تا  $\frac{3}{4}$ " اینچ مجاز است.
- ۴) هیچ لوله ای مجاز نیست.

۵۶- سرعت نامی یک دستگاه پله ی برقی را طوری حساب کنید تا با عرض پله 600mm میلیمتر بتواند تعداد ۴۵۰۰ نفر را در زمان یک ساعت جا به جا کند.

$$V = 0.3 \text{ m/sec} \quad (2)$$

$$V = 0.6 \text{ m/sec} \quad (4)$$

$$V = 0.5 \text{ m/sec} \quad (1)$$

$$V = 0.4 \text{ m/sec} \quad (3)$$

۵۷- مسؤولیت ایمنی کارگاه ساختمانی با کیست؟

- ۱) مجری کارگاه ساختمانی
- ۲) کارگر

- ۱) پیمانکار
- ۲) مهندس ناظر

۵۸- در صورت نصب دستگاههای تأسیسات مانند کولر آبی، کندانسور هوایی، برج خنک کن و غیره روی بام، در چه شرایطی نصب نرده محافظ در اطراف فضای سرویس دستگاه ضروری است؟

- ۱) در حالتی که فاصله دستگاه تاسیساتی تا لبه بام کمتر از ۳ متر باشد.
- ۲) در حالتی که فاصله دستگاه تاسیساتی تا لبه بام کمتر از ۲ متر باشد.
- ۳) در حالتی که فاصله دستگاه تاسیساتی تا لبه بام کمتر از ۱ متر باشد.
- ۴) در هر شرایط نصب نرده محافظ در اطراف فضای سرویس دستگاه ضروری است.

۵۹- استفاده از سامانه کنترل تاسیسات گرمایی به شیوه تنظیم مجدد براساس دمای هوای خارج در چه ساختمانهایی الزامی است؟

- ۱) در ساختمانهای با سطح بیشتر از ۵۰۰۰ مترمربع.
- ۲) در ساختمانهای با سطح بیشتر از ۳۰۰۰ مترمربع.
- ۳) در ساختمانهای با سطح بیشتر از ۵۰۰ مترمربع.
- ۴) الزامی در استفاده از این نوع کنترل وجود ندارد.

۶۰- در ساختمانهایی که با استفاده از ذخیره انرژی در جرم ساختمان خنک می شوند، عایقکاری جدارهای در کدام قسمت توصیه می شود؟

- ۱) در سمت داخلی کلیه جدارهای پوسته ساختمان.
- ۲) در سمت خارجی کلیه جدارهای پوسته ساختمان.
- ۳) در سمت خارج دیوارهای خارجی ساختمان.
- ۴) به طرح جزئیات پوسته ساختمان بستگی دارد.